FINAS Finnish Accreditation Service T047 (EN ISO/IEC 17025)

Pöljän vesiosuuskunta
Vesisavo
Parkkilantie 218
71820 PÖLJÄ

Tilausnro 373469 (4358/OV26), saapunut 8.10.2026, näytteet otettu 8.10.2026 (10:30)
Näytteenottaja: Eetu Rahkonen (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy)

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
40310	Vesinäyte, Kuuslahden ylävesisäiliö
40311	Verkostovesi, Mikan liittymä, Mikantie 20

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys	Yksikkö	40310	40311	**STM 1352
Lämpötila 1 min juok. jälkeen	°C	10,0	10,0	
Haju		Hajuton	Hajuton	
Maku		Mauton		
Escherichia coli*	pmy/100 ml	0	0	<1 (V)
Koliformiset bakteerit*	pmy/100 ml	0	0	<1 (T)
Heterotrof. pesäkeluku 22 °C *	pmy/ml	6	0	

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
**STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousvedet
Menetelmätiedot viimeisellä sivulla, * = akkreditoitu menetelmä, (A) = alihankintamääritys

LAUSUNTO

Pöljän vesiosuuskunta
Omavalvonta

** Sosiaali- ja terveysministeriön asetukset nro 1352/2015 ja 2/2023 talousveden laadusta ja valvonnasta sekä rakennusten vesilaitteistojen riskienhallinnasta, astunut voimaan 12.1.2023.
V = laatuvaatimus, T = laatutavoite

Veden hajun ja maun tulee olla käyttäjien hyväksyttävissä, eikä niissä saa esiintyä epätavallisia muutoksia.

Talousvesiasetuksessa heterotrofiselle pesäkeluvulle ei ole asetettu enimmäisarvoa, mutta siinä ei saa esiintyä epätavallisia muutoksia. Verkostovesissä heterotrofisen pesäkeluvun tavanomainen taso on <100 pmy/ml.

VEDEN LAATU:
Vesinäytteet täyttivät tutkituilta ominaisuuksiltaan asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Niissä ominaisuuksissa, joille ei ole asetettu raja-arvoja, ei todettu epätavallisia muutoksia.

pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö

Eetu Rahkonen
tutkija

Tulokset koskevat vastaanotettuja näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille menetelmille mittausepävarmuudet ilmoitetaan pyydettäessä. Mittausepävarmuutta ei huomioida päätössäännöissä.

Katuosoite: Yrittäjäntie 24, 70150 KUOPIO
Postiosoite: Yrittäjäntie 24, 70150 KUOPIO
Puhelin: *044 7647203
Sähköposti: eetu.rahkonen@skyt.fi
Y-tunnus: 1869466-1

TIEDOKSI

Kuopion kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto
Pöljän vesiosuuskunta/ONLINE
Pöljän vesiosuuskunta/isännöinti
Pöljän vesiosuuskunta/puheenjohtaja
Siilinjärven kunta/Ympäristöterveyspalvelut

Tulokset koskevat vastaanotettuja näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille menetelmille mittausepävarmuudet ilmoitetaan pyydettäessä. Mittausepävarmuutta ei huomioida päätössäännöissä.

MENETELMÄTIEDOT

Määritys	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Lämpötila 1 min juok. jälkeen	Lämpötila 1 min juoksutuksen jälkeen (TL8000)
Haju	Alustava haju (TL30)
Maku	Alustava maku (TL30)
Escherichia coli*	SFS 3016:2011 (TL30)
Koliformiset bakteerit*	SFS 3016:2011 (TL30)
Heterotrof. pesäkeluku 22 °C *	SFS-EN ISO 6222:1999 (TL30)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL30	SKYT Oy, Kuopion laboratorio, FINAS T047 (SFS EN ISO/IEC 17025)
TL8000	Näytteenottaja

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määritys	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrityspvm.
Haju	2026/40310 2026/40311		8.10.2026 8.10.2026
Maku	2026/40310		8.10.2026
Escherichia coli*	2026/40310 2026/40311		8.10.2026 8.10.2026
Koliformiset bakteerit*	2026/40310 2026/40311		8.10.2026 8.10.2026
Heterotrof. pesäkeluku 22 °C *	2026/40310 2026/40311	Toimitetaan pyydettäessä	8.10.2026 8.10.2026

Tulokset koskevat vastaanotettuja näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille menetelmille mittausepävarmuudet ilmoitetaan pyydettäessä. Mittausepävarmuutta ei huomioida päätössäännöissä.